

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

melyet kiállítottunk a HERCULES CONDENSING 32 ErP típusjelű (gyári jelölés HERCULES CONDENSING 32 3 ErP), gázüzemű, zárt égésterű, kondenzációs, beépített tárolós fűtő és használati melegvíz előűllító készülékhez és a hozzá alkalmazható égési levegő bevezető / égéstermék elvezető rendszereihez.

Az Immergas S.p.A. kijelenti, hogy ezen gázkészülékek megfelelnek az előirt EU Közösségi szabványoknak: 2009/125 Környezetbarát tervezési irányelv, 2010/30/EK energiacímkezési irányelv, 811/2013/EU rendelet, 813/2013/EU rendelet, 2009/142/EK Gázkészülékekre vonatkozó irányelv, EMC 2004/108/EK az Elektromágneses összeférhetőségre vonatkozó irányelv, 92/42/EK a Folyékony vagy gáznemű tüzelőanyaggal működő új melegvíz kazánok hatásfok-követelményeinek irányelve és 2006/95/EK Alacsony feszültségű berendezések irányelve

CE tanúsítvány száma: 51CP4517

Tanúsító szervezet: IMQ S.p.A.
Tanúsító szervezet azonosító száma: 0051

Gyártó: IMMERGAS S.p.A
Via Cisa Ligure 95
42041 Brescello RE

Gyári képviselő: IMMERGAS Hungária Kft.
Rádió u. 1/b.
H-2310 Szigetszentmiklós

CE tanúsítvány dátuma: 2014.12.19.
CE tanúsítvány érvényessége: Visszavonásig


Égéstermék elvezető/
égési levegő bevezető rendszer: Gázkészülék Direktívának megfelelően a készülékkel együtt tanúsított és gyári tartozékként forgalomba hozott ALU/PPs vagy PPs/PPs rendszer mesterséges égéstermék elvezetéshez, cső a csőben (60/100 és 80/125mm) rendszerben, szétválasztott (80/80mm) rendszerben, vagy légtérterheléses PPs (60 és 80 mm) égéstermék elvezetéssel.

Tanúsított rendszer típusok: B23, B33, B53, C13, C33, C43, C53, C63, C83, C93

Rendszer termékjelölése: T120 - H1 - O - W - 2 - O10 - I - E - L1
(EN14471:2005 szerint)

Termékre vonatkozó teljesítmény adatok:

		HERCULES CONDENSING 32 ErP	
Névleges teljesítmény [kW]		32,0	6,9
Szezonális hatásfok [%] Fűtés	813/2013 EU rendelet szerint	91,0	



Szigetszentmiklós, 2015.09.26.



IMMERGAS HUNGÁRIA KFT
2310 Szigetszentmiklós, Rádió u. 1/B
A.sz:13249872-2,-13 Bank: 10201006 50237209
Tel: +36 24 525 800, Fax: +36 24 525 801

Kardos Géza
Műszaki Igazgató